

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD	氨氮
2013-10-15	0—2	37.631	1.05
	2—4	51.456	1.1
	4—6	33.144	1.1
	6—8	45.884	0.98
	8—10	44.889	1.1
	10—12	36.695	1.15
	12—14	35.202	0.94
	14—16	52.590	1.92
	16—18	34.172	0.96
	18—20	34.309	0.93
	20—22	30.203	0.98
	22—0	27.185	0.95
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-15 锅炉	0:00	11.44	170.63	128.92
	1:00	11.44	144.26	114.28
	2:00	11.48	326.45	377.71
	3:00	11.46	326.24	387.07
	4:00	11.53	312.64	373.87
	5:00	11.5	319.33	365.25
	6:00	11.51	329.2	361.17
	7:00	11.49	339.82	368.44
	8:00	11.5	349.03	339.86
	9:00	11.49	358.6	384.27
	10:00	11.46	388	413.44
	11:00	11.46	390.84	431.43
	12:00	11.41	383.7	476.4
	13:00	11.34	489.19	612.83
	14:00	11.33	397.07	415.08
	15:00	11.35	392.83	416
	16:00	11.34	383.13	423.07
	17:00	11.33	405.38	419.37
	18:00	11.36	368.2	423.36
	19:00	11.35	372.06	426.89
20:00	11.39	365.33	411.18	
21:00	11.38	376.22	425.44	
22:00	11.46	338.28	295.85	
23:00	11.45	384.23	359.8	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				