

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-11-28	0—2	29	2
	2—4	31	1.1
	4—6	31	1.04
	6—8	33	0.87
	8—10	18	1.9
	10—12	27	1.37
	12—14	34	0.8
	14—16	17	0.63
	16—18	19	2.61
	18—20	33	0.82
	20—22	31	1.78
	22—0	19	1.27
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	1、排放方式：连续性排放； 2、排放方式：连续性排放；排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-28 锅炉	0:00	19.53	352.7	515.95
	1:00	19.56	360.56	502
	2:00	19.42	356.89	524.97
	3:00	19.64	364.17	539.05
	4:00	19.45	370.26	528.41
	5:00	19.54	364.98	508.93
	6:00	19.58	364.73	501.88
	7:00	19.52	363.4	520.83
	8:00	19.46	363.89	532.19
	9:00	19.57	360.82	545.74
	10:00	19.82	352.18	517.47
	11:00	19.76	342.66	525.25
	12:00	19.83	337.03	519.66
	13:00	19.87	337.77	521.06
	14:00	19.97	340.4	516.83
	15:00	20.04	351.99	532.78
	16:00	20.13	339.75	512.47
	17:00	19.99	321.15	521.95
	18:00	19.97	330.54	524.34
	19:00	20.21	319.36	536.37
20:00	20	337.82	536.42	
21:00	19.96	356.29	536.28	
22:00	19.86	357.11	524.42	
23:00	19.87	302.31	476.62	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				