

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-12-02	0—2	33	3.76
	2—4	32	4.09
	4—6	33	4.24
	6—8	31	4.74
	8—10	22	4.95
	10—12	27	1.51
	12—14	19	1.16
	14—16	26	4.26
	16—18	36	4.21
	18—20	29	5.55
	20—22	29	5.52
	22—0	25	1.2
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间 & 点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-02 锅炉	0:00	20.19	235.65	472.25	
	1:00	20.07	225.34	474.08	
	2:00	19.89	255.04	504.61	
	3:00	19.9	258.79	509.08	
	4:00	19.67	256.29	507.93	
	5:00	19.66	249.67	499.62	
	6:00	19.87	271.07	512.11	
	7:00	19.62	240.92	483.17	
	8:00	19.65	266.43	507.26	
	9:00	20.59	295.46	482.66	
	10:00	20.8	321.34	501.9	
	11:00	21.19	316.59	502.22	
	12:00	21.46	322.39	473.25	
	13:00	21.7	298.19	445.76	
	14:00	22.06	325.73	463.34	
	15:00	22.34	300.51	438.51	
	16:00	22.49	312.22	461.74	
	17:00	22.37	281.66	428.59	
	18:00	22.25	276.75	471.85	
	19:00	21.69	259.78	482.35	
20:00	20.93	261.29	480.11		
21:00	20.68	261.18	500.22		
22:00	20.57	263.11	499.76		
23:00	20.8	264.15	484.14		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					