

山西兰花工业污水处理有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

项目 时间	NH3-N	COD						
2013-12-4	8.31	35.95						
标准限值	25	100						
达标情况	达标	达标						
备注	1. 若有超标，写清超标倍数 2. 我公司排放废水方式为：24 小时直排，经处理后直接排入厂区外的巴公河。							