

# 山西兰花清洁能源有限责任公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-10-3	17.64	4.59
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间 & 点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-03 锅炉	0~1	27.51	290.47	472.59	
	1~2	27.43	279.05	424.45	
	2~3	27.31	200.41	419.39	
	3~4	27.36	229.87	446.3	
	4~5	27.3	287.69	497.3	
	5~6	27.21	329.57	470.5	
	6~7	27.2	326.18	473.27	
	7~8	27.27	337.59	483.97	
	8~9	27.28	341.11	495.48	
	9~10	27.33	361.87	485.55	
	10~11	27.45	368.11	527.58	
	11~12	27.34	361.07	462.88	
	12~13	27.25	355.59	443.09	
	13~14	27.26	336.75	454.73	
	14~15	27.26	188.02	431.5	
	15~16	27.16	180.56	466.57	
	16~17	27.22	259.64	408	
	17~18	27.27	322.48	453.47	
	18~19	27.28	335.88	422.47	
	19~20	27.36	363.26	462.48	
	20~21	27.51	262.26	431.39	
	21~22	27.31	308.3	488.58	
	22~23	27.37	379.38	485.38	
23~24	27.3	359.37	502.2		
标准限值		250.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					