

山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-10-27	72.1	5.31
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间 & 点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-27 锅炉	0~1	27.63	342.11	498.03
	1~2	27.48	261.48	492.97
	2~3	27.47	321.59	517.3
	3~4	24.48	387.15	537.52
	4~5	24.58	315.3	519.68
	5~6	27.76	240.95	529.59
	6~7	27.6	288.97	508.41
	7~8	27.48	297.9	519.84
	8~9	27.51	302.32	521.14
	9~10	27.55	320.95	538.19
	10~11	27.67	307.07	515.3
	11~12	27.66	294.36	521.66
	12~13	27.66	280.51	456.35
	13~14	27.61	327.65	460.85
	14~15	27.59	263.85	454.99
	15~16	27.77	224.25	425.25
	16~17	27.73	279.72	470.68
	17~18	27.6	314.54	472.85
	18~19	27.62	310.51	435.96
	19~20	27.63	338.32	436.62
	20~21	27.58	347.89	437.63
	21~22	27.5	388.64	482.93
	22~23	27.67	254.87	470
	23~24	27.52	283.27	495.05
标准限值	250.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				