

# 山西兰花清洁能源有限责任公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-11-6	117.5	3.74
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间 & 点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-6 锅炉	0~1	26.51	119.76	537.7
	1~2	26.68	168.65	503.91
	2~3	26.65	218.54	443.88
	3~4	27.28	233.18	494.99
	4~5	27.56	189.97	498.88
	5~6	27.65	139.19	557.28
	6~7	27.32	107.37	561.87
	7~8	27.4	96.26	581.46
	8~9	27	99.51	522.65
	9~10	27.01	137.36	594.22
	10~11	27.09	138.66	574.34
	11~12	27.08	121.13	554.75
	12~13	26.93	168.44	451.53
	13~14	27.08	228.79	461.68
	14~15	27.11	145.4	419.66
	15~16	27.15	168.27	486.71
	16~17	27.01	176.21	504.17
	17~18	27.13	231.18	518.5
	18~19	27.08	254.21	509.05
	19~20	27.08	229.41	494.25
	20~21	27.18	118.62	472.3
	21~22	27.12	124.12	522
	22~23	27.12	117.64	552.22
	23~24	27.11	169.02	533.26
标准限值	250.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				