

## 山西兰花煤化工有限责任公司

### 废水（总排口）自行监测结果      单位 mg/L（pH 除外）

项目 时间	COD	NH <sub>3</sub> -N
11月28日	109.4	41.4
标准限值	<150	<100
达标情况	达标	达标
备注	我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。	

### 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

点位及项目 时间		锅炉			
		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它
2013-11-28	0:00		13	241	
	1:00		14	221	
	2:00		10	256	
	3:00		12	209	
	4:00		17	233	
	5:00		12	147	
	6:00		15	255	
	7:00		18	177	
	8:00		17	152	
	9:00		16	114	
	10:00		4	1	
	11:00		5	0	
	12:00		4	0	
	13:00		4	0	
	14:00		4	0	
	15:00		4	0	
	16:00		5	0	
	17:00		4	0	
	18:00		5	0	
	19:00		4	0	
	20:00		5	0	
	21:00		5	0	
	22:00		4	0	
23:00		4	0		
标准限值			1200	650	
达标情况			100%	100%	
备注		我公司炉外烟气脱硫正在试运行阶段，污染物采用的是自动监测。			