

山西兰花煤化工有限责任公司
废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	COD	NH ₃ -N	PH	SS
12月13日	128	49.18		
12月14日	120	50.54		
12月15日	104	50.85	8.2	32.8
标准限值	150	100	6~9	100
达标情况	达标	达标	达标	达标
备注	我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。			

废气自行监测结果 单位 mg/m³

点位及项目 时间		锅炉			
		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它
2013-12-13	0:00	24	3	373	
	1:00	23	4	378	
	2:00	24	3	356	
	3:00	22	4	360	
	4:00	21	2	350	
	5:00	20	3	364	
	6:00	22	3	370	
	7:00	20	3	366	
	8:00	21	3	353	
	9:00	22	3	345	
	10:00	21	3	337	
	11:00	23	3	348	
	12:00	26	3	329	
	13:00	27	3	2547	
	14:00	24	4	265	
	15:00	23	4	304	
	16:00	24	3	317	
	17:00	26	2	291	
	18:00	21	3	319	
	19:00	26	2	331	
	20:00	21	3	327	
	21:00	28	2	352	
	22:00	22	4	342	
23:00	24	3	310		
标准限值		250	1200		
达标情况		100%	100%	100%	
备注		我公司炉外烟气脱硫设施正在试运行阶段，烟气污染物采用的是在线自动监测。			

废气自行监测结果

单位 mg/m³

点位及项目 时间		锅炉			
		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它
2013-12-14	0:00	25	4	377	
	1:00	22	3	344	
	2:00	21	3	359	
	3:00	21	3	379	
	4:00	22	3	393	
	5:00	21	4	384	
	6:00	22	4	401	
	7:00	22	4	436	
	8:00	19	3	339	
	9:00	25	3	412	
	10:00				
	11:00				
	12:00				
	13:00				
	14:00				
	15:00				
	16:00				
	17:00				
	18:00				
	19:00				
	20:00				
	21:00				
	22:00				
	23:00				
标准限值		250	1200		
达标情况		100%	100%	100%	
备注		我公司炉外烟气脱硫设施正在试运行阶段，设备故障，正在检修。			

废气自行监测结果

单位 mg/m³

点位及项目 时间		锅炉			
		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它
2013-12-15	0:00				
	1:00				
	2:00				
	3:00				
	4:00				
	5:00				
	6:00				
	7:00				
	8:00				
	9:00				
	10:00				
	11:00				
	12:00				
	13:00				
	14:00				
	15:00				
	16:00				
	17:00				
	18:00				
	19:00				
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
标准限值		250	1200		
达标情况		100%	100%	100%	
备注		我公司炉外烟气脱硫设施正在试运行阶段，有设备故障，暂停运行，正在检修。			