

山西兰花煤化工有限责任公司
废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

| 项目 时间 | COD | NH ₃ -N |
|----------|----------------------------------|--------------------|
| 12月27日 | 128 | 45.27 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 | |

废气自行监测结果 单位 mg/m³

| 点位及项目 时间 | | 锅炉 | | | |
|-------------|-------|--------------------------------------|------|------|----|
| | | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2013-12-27 | 0:00 | 20 | 4 | 356 | |
| | 1:00 | 20 | 4 | 355 | |
| | 2:00 | 21 | 4 | 354 | |
| | 3:00 | 21 | 3 | 390 | |
| | 4:00 | 21 | 5 | 371 | |
| | 5:00 | 22 | 5 | 344 | |
| | 6:00 | 21 | 4 | 344 | |
| | 7:00 | 23 | 4 | 344 | |
| | 8:00 | 17 | 5 | 159 | |
| | 9:00 | 25 | 6 | 28 | |
| | 10:00 | 26 | 4 | 119 | |
| | 11:00 | 21 | 5 | 390 | |
| | 12:00 | 22 | 4 | 368 | |
| | 13:00 | 22 | 3 | 395 | |
| | 14:00 | 20 | 5 | 390 | |
| | 15:00 | 21 | 4 | 406 | |
| | 16:00 | 21 | 2 | 410 | |
| | 17:00 | 21 | 3 | 374 | |
| | 18:00 | 20 | 3 | 380 | |
| | 19:00 | 20 | 3 | 378 | |
| 20:00 | 20 | 3 | 393 | | |
| 21:00 | 18 | 3 | 322 | | |
| 22:00 | | | | | |
| 23:00 | | | | | |
| 标准限值 | | 250 | 1200 | | |
| 达标情况 | | 100% | 100% | 100% | |
| 备注 | | 我公司烟气在线监测设施从 22:00 至 23:00 设备故障，无数据。 | | | |

山西兰花煤化工有限责任公司
废水（总排口）自行监测结果 单位 **mg/L**（pH 除外）

| 项目 时间 | COD | NH ₃ -N |
|----------|----------------------------------|--------------------|
| 12月28日 | 96 | 55.23 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 | |

废气自行监测结果 单位 **mg/m³**

| 点位及项目 时间 | | 锅炉 | | | |
|-------------|-------|---------------------------------|------|------|----|
| | | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2013-12-28 | 0:00 | | | | |
| | 1:00 | | | | |
| | 2:00 | | | | |
| | 3:00 | | | | |
| | 4:00 | | | | |
| | 5:00 | | | | |
| | 6:00 | | | | |
| | 7:00 | | | | |
| | 8:00 | | | | |
| | 9:00 | | | | |
| | 10:00 | | | | |
| | 11:00 | | | | |
| | 12:00 | | | | |
| | 13:00 | | | | |
| | 14:00 | | | | |
| | 15:00 | | | | |
| | 16:00 | | | | |
| | 17:00 | | | | |
| | 18:00 | | | | |
| | 19:00 | | | | |
| | 20:00 | | | | |
| | 21:00 | | | | |
| | 22:00 | | | | |
| 23:00 | | | | | |
| 标准限值 | | 250 | 1200 | | |
| 达标情况 | | 100% | 100% | 100% | |
| 备注 | | 我公司烟气污染物采用自动在线监测手段，28日设备故障，无数据。 | | | |

山西兰花煤化工有限责任公司
废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

| 项目 时间 | COD | NH ₃ -N |
|----------|----------------------------------|--------------------|
| 12月29日 | 136 | 68.51 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 | |

废气自行监测结果 单位 mg/m³

| 点位及项目 时间 | | 锅炉 | | | |
|-------------|-------|-------------------------------|------|------|----|
| | | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2013-12-29 | 0:00 | | | | |
| | 1:00 | | | | |
| | 2:00 | | | | |
| | 3:00 | | | | |
| | 4:00 | | | | |
| | 5:00 | | | | |
| | 6:00 | | | | |
| | 7:00 | | | | |
| | 8:00 | | | | |
| | 9:00 | | | | |
| | 10:00 | | | | |
| | 11:00 | | | | |
| | 12:00 | | | | |
| | 13:00 | | | | |
| | 14:00 | | | | |
| | 15:00 | | | | |
| | 16:00 | | | | |
| | 17:00 | | | | |
| | 18:00 | | | | |
| | 19:00 | | | | |
| | 20:00 | | | | |
| | 21:00 | | | | |
| | 22:00 | | | | |
| | 23:00 | | | | |
| 标准限值 | | 250 | 1200 | | |
| 达标情况 | | 100% | 100% | 100% | |
| 备注 | | 我公司烟气污染物采用自动监测手段，29日设备故障，无数据。 | | | |